

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται με σκοπό τη συντήρηση όλων των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η ασφάλεια των υπαλλήλων και των επισκεπτών των κτηρίων αυτών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, προβλέπεται η συντήρηση περίπου εκατό (100) πυροσβεστήρων όπως ορίζεται στη Πυροσβεστική διάταξη 12β/2010 (ΦΕΚ 546Β/29-4-2010) άρθρο 2 παρ 4, και οι οποίοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου (Κοινοτικά γραφεία, Δημαρχείο, αποθήκη κ.τλ).

Γενικότερα η αναγόμευση θα εκτελείται από τον συντηρητή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις διαδικασίες επανελέγχου-συντήρησης και αναγόμευσης πυροσβεστήρων Κ.Υ.Α618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και την Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμευσης», καθώς και τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, τους κανόνες της τέχνης, και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής με δική του δαπάνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ανάδοχο είναι:

1. Άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου γόμευσης – αναγόμευσης πυροσβεστήρων και υδραυλικών δοκιμών για πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και για πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα από την Διεύθυνση Βιομηχανίας (σε περίπτωση που σε κάποια σημεία των απαραίτητων ελέγχων ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με άλλη εταιρία, να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας και τα πιστοποιητικά της συνεργαζόμενης εταιρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση της εν λόγω εταιρίας ότι θα συνεργαστεί με την ενδιαφερόμενη εταιρία για τον έλεγχο στα συγκεκριμένα σημεία).
2. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας από αναγνωρισμένο φορέα.
3. Πιστοποιητικό επάρκειας υπαλλήλου της εταιρίας από αναγνωρισμένο φορέα.

4.Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος η κατοχή πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας (ISO9000) της ίδιας της εταιρείας.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται βάση του περιοδικού προγράμματος συντήρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005) με τις αντίστοιχες εργασίες 3 ακολουθώντας τις λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης που καταγράφονται στους πίνακες ΙV, V, VI της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 αναλόγως της 'ηλικίας' του κάθε πυροσβεστήρα.

Στο ποσό της συντήρησης περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων των υπαρχόντων πυροσβεστήρων καθώς και η γόμωση νέου υλικού σε περίπτωση που κάποιοι πυροσβεστήρες χρησιμοποιηθούν ή χρειάζονται αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικού λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα. Στο ποσό της συντήρησης ακόμη περιλαμβάνονται, όπου χρειαστούν, μανόμετρα, κλείστρα, σκόνες, σωλήνες εκτόξευσης, χοάνες CO₂, σπρίνκλερ κ.λ.π. Για όλους τους πυροσβεστήρες χρειάζεται επίσης υδραυλική δοκιμή στα 10 έτη.

Η συντήρηση αφορά πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα φορητών 2 και 5 κιλών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί όλα τα κτήρια του Δήμου προκειμένου να συντηρήσει τους πυροσβεστήρες.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί μεταφορά πυροσβεστήρα αυτή θα γίνει με δικά του έξοδα. Μετά το τέλος κάθε συντήρησης, ο ανάδοχος θα παραδίδει υπεύθυνη δήλωση ξεχωριστά για κάθε κτίριο όπου θα αναγράφεται αναλυτικά ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακόμη ο ανάδοχος- συντηρητής θα ενημερώνει ενυπόγραφα το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε όποιο κτίριο αυτό υφίσταται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρων	100	10,00 €	1.000,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.000,00 €
Φ.Π.Α 24%			24%	240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				1.240,00 €

ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν όλες οι πρότυπες προδιαγραφές (εθνικές και κοινοτικές), κανονισμοί και πρότυπα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.

Τυχόν απόκλιση των υλικών από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψή του.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η προμήθεια των υλικών είναι με cρνs: 75251000-0 Πυροσβεστικές υπηρεσίες

Στις τιμές μονάδας των εργασιών περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

- Η προμήθεια των υλικών για την καλή εκτέλεση της παρούσας.
- Κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας .
- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν.
- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον ανάδοχο.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο ανάδοχος θα υποβάλει τιμολόγιο για τις εργασίες που εκτέλεσε αναφέροντας και τους πυροσβεστήρες στους οποίους έγινε συντήρηση.

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογίζεται ότι για τη **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ**, δε θα ξεπεραστεί το ποσό των **1.240,00€** (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις στον Κ.Α. 10-6262 του προϋπολογισμού του έτους 2020 Δήμου Ερμιονίδας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

02-11-2020



Αντωνιάδου Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

02- 11-2020

Η προϊσταμένη



Σουσάνα Καρανικόλα

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τ.Υ./ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ 2019